REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/24-06/4
URBROJ: 2133-07-01/03-25-20
Karlovac, 10. ožujka 2025.

Karlovačka županija, OIB 65050537368, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2., a u vezi s točkama 3.2 Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda autokampa Korana, Općina Rakovica, Karlovačka županija“ (dalje u tekstu: Predmetni zahvat), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2 i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat **„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda autokampa Korana Općina Rakovica, Karlovačka županija“, u naselju Čatrnja na k.č. br. 1033/1, k.o. Drežnik 1,** nositelja zahvata Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, sukladno Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, oznaka dokumenta: RN-28/2024-AE, ovlaštenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, od listopada 2024. (Ver. 1), dopunjeno: siječanj 2025 (Ver. 2) uz uvjet primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela, **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš**.

II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produljiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu sa zakonom i u skladu s kojima je ovo rješenje doneseno.

V. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Karlovačke županije.

KLASA: UP/I-351-03/24-06/4
URBROJ: 2133-07-01/03-25-20
Karlovac, 10. ožujka 2025.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera, podnio je dana 18. listopada 2024. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda autokampa Korana, Općina Rakovica, Karlovačka županija“ (dalje u tekstu: Predmetni zahvat). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, oznaka dokumenta: RN-28/2024-AE, ovlaštenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, od listopada 2024. (Ver. 1). Kao podloga za izradu Elaborata korišteno je Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta, koje je izradila tvrtka Projekt nova d.o.o., 2024. godine (dalje u tekstu: Predmetni elaborat).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i članka 162. Zakona te članka 7. stavka 2. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), ovaj je Upravni odjel dana 24. listopada 2024. godine objavio Informaciju na službenoj mrežnoj stranici Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, zajedno s predmetnim elaboratom. Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je ovaj Upravni odjel, temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 24. listopada 2024. godine zatražio mišljenja javnopravnih tijela za koje je ocijenjeno da trebaju sudjelovati u postupku: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac; Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb; Karlovačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, Ul. Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac; Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa“, Obala Franje Račkog 10, 47000, Karlovac; Hrvatskih šuma d.o.o., Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, 47000 Karlovac; Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac; Općine Rakovica, Rakovica 7, 47245 Rakovica. Pored navedenog, temeljem posebnog zahtjeva sukladno obvezi iz članka 26. stavka 2. Uredbe, u okviru ovog postupka ovaj je Upravni odjel zatražio mišljenje o utjecaju planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb.

Zaključkom od 7. siječnja 2025. godine, donesenim temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora KLASA: 325-11/24-05/361, URBROJ: 517-05-3-1-1-24-4 od 30. prosinca 2024. godine, ovaj je Upravni odjel zatražio nadopunu Elaborata koji je trebalo dopuniti i korigirati prema točkama sukladno Mišljenju.

Sukladno zaključku dopunjeni Elaborat Verzija: (Ver. 2) siječanj 2025., ovaj je Upravni odjel zaprimio 31. siječnja 2025. godine i objavio na svojoj službenoj stranici te ponovo zatražio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora.

Prema predmetnom elaboratu, nositelj zahvata JU Nacionalni park Plitvička jezera planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda unutar postojećeg autokampa Korana, u naselju Čatrnja u Općini Rakovica. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se analizira ovim Elaboratom ne predstavlja javni sustav odvodnje i pročišćavanja, već individualni (interni) sustav odvodnje autokampa (AK) Korana. Zahvatom je predviđena izgradnja: gravitacijskih kolektora ukupne duljine oko 965 m profila DN 250 - 300 mm, tlačnog cjevovoda duljine oko 70 m profila DN 75 - 90 mm, crpne stanice, cjevovoda za ponovnu upotrebu pročišćenih otpadnih voda ukupne duljine oko 1.425 m profila DN 50-100 mm, kolektora pročišćenih otpadnih voda s infiltracijskim kanalom (za neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje) ukupne duljine oko 140 m profila DN 250 mm, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) III. stupnja pročišćavanja (MBR tehnologija s dezinfekcijom) i kapaciteta 2.580 ES. Predmetnim zahvatom poboljšat će se prikupljanje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na području autokampa Korana što će imati pozitivan utjecaj na podzemne vode te će se osigurati najviši stupanj pročišćavanja otpadnih voda i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem građevine za neizravno ispuštanje. Za transport prikupljenih otpadnih voda izgradit će se kanalizacijski kolektori i crpna stanica s tlačnim cjevovodom. U podzemnoj crpnoj stanici (površine oko 28 m2) predviđena je ugradnja radne i rezervne crpke (rad 1+1). Za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se UPOV kapaciteta 2.400 ES i III. stupnja pročišćavanja (MBR tehnologija s dezinfekcijom).

Predmetnim elaboratom su ocijenjeni mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša te utjecaj na okoliš uslijed opterećenja na okoliš. Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom korištenja UPOV-a AK Korana nastajat će indirektne emisije stakleničkih plinova, a nestat će dosadašnje direktne emisije vezane uz organske procese u septičkim jamama. S druge strane, zahvat će doprinijeti smanjenju nastanka stakleničkih plinova jer će dovesti do ukidanja korištenja dvije septičke jame u obuhvatu zahvata. Kvantifikacija stakleničkih plinova u uobičajenoj godini rada za predmetni zahvat pokazala je da će se s provedbom zahvata na godišnjoj razini smanjiti emisije CO_2 za oko 303,61 t CO_2 e/god zbog ukidanja septičkih jama. Iz toga se može zaključiti da je zahvat u skladu s ciljevima ukupnog smanjenja emisija stakleničkih plinova koji su za Republiku Hrvatsku određeni kroz Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu. U smislu ublažavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu potrebne mjere vezane za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Nakon izgradnje sustava za navodnjavanje zelenih površina autokampa, očekuje se da će se veći dio pročišćenih otpadnih voda iskoristiti za zalijevanje zelenih površina autokampa te kao sanitarne vode u WC-ima autokampa, a eventualni višak pročišćenih otpadnih voda ispuštat će se u podzemlje. Zahvatom su obuhvaćeni cjevovodi kojima se pročišćene otpadne vode “vraćaju” do sanitarnih čvorova kampa. U fazi izgradnje zahvata doći će do prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. S obzirom na obim zahvata, može se zaključiti da se radi o privremenim lokalnim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Radi zaštite od mogućih neugodnih mirisa iz crpne stanice, zahvatom je predviđena ugradnja odzračne cijevi s filterom kako bi se zrak iz crpne stanice filtrirao prije ispuštanja u okoliš radi uklanjanja neugodnih mirisa. Zahvatom je predviđena izgradnja biološkog UPOV-a AK Korana planiran kao uređaj III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 2.400 ES, na kojem je također moguća pojava neugodnih mirisa. Za uklanjanje neugodnih mirisa, pročišćavanje i izmjenu otpadnog zraka predviđen je sustav prisilne ventilacije u vidu kemijskog ili biološkog filtera, ventilatora i pripadajućeg cijevnog razvoda. Zbog zahvatom predviđenog pročišćavanja zraka iz zgrade UPOV-a, ne očekuju se značajni utjecaji rada UPOV-a na kvalitetu zraka. Pročišćene otpadne vode iz UPOV-a AK Korana će se ispuštati neizravno u podzemlje putem infiltracijske građevine (infiltracijski kanal koji će se priključiti na postojeći upojni bunar UB2). Planirano neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda na razmatranom UPOV-u 3. stupnja neće ugroziti dobro kemijsko stanje tijela grupiranog vodnog tijela podzemnih voda CSGI-17 – Korana. Imajući u vidu da je ispuštanje pročišćenih otpadnih voda planirano

na lokaciji postojećeg upojnog bunara, može se očekivati odgovarajuća upojnost lokacije ispusta. U crpnoj stanici predviđene su radna i rezervna crpka te retencijski prostor. Na temelju svega može se zaključiti da je ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a AK Korana prihvatljivo za vode. Zbog postavljanja cjevovoda doći će do privremenog zauzeća staništa na trasi cjevovoda u širini radnog pojasa (oko 3 m). Imajući u vidu da se najvećim dijelom radi o staništu *J. Izgrađena i industrijska staništa* i privremenom utjecaju, utjecaj se smatra zanemariv. Zbog izgradnje podzemne crpne stanice i izgradnje UPOV-a doći će do trajnog gubitka staništa, prvenstveno tipa E.3.5.1. *Šuma hrasta i običnog graba*, koje spada u rijetka i ugrožena staništa prema Direktivi o staništima i Bernskoj konvenciji. Ako se uzme u obzir ograničena površina gubitka spomenutog staništa i činjenica da se radi o staništu koje je rasprostranjeno u širem području zahvata, može se zaključiti da se radi o prihvatljivom utjecaju izgradnje na staništa. Negativni utjecaji na faunu tijekom izgradnje zahvata očitovat će se prvenstveno u pojavi buke i vibracija u okolišu kao posljedici rada strojeva i ostale mehanizacije. Kad je riječ o uznemiravanju faune prisutne na području zahvata tijekom izvođenja radova, radi se o privremenom utjecaju manjeg značaja koji prestaje po završetku radova. Područje zahvata ne pripada području ekološke mreže niti zaštićenim područjima prirode. Zahvatu najbliže područje ekološke mreže je POVS HR2001504 Gornji tok Korane, udaljeno oko 42 m južno od najbližeg dijela zahvata. Zahvat tijekom izgradnje neće imati utjecaja niti na područje ekološke mreže HR2001504 Gornji tok Korane niti na udaljenija područja ekološke mreže. Imajući u vidu značajke zahvata, ne očekuje se njegov utjecaj tijekom izgradnje niti na Nacionalni park Plitvička jezera niti na udaljenija zaštićena područja prirode. Utjecaj gubitka šuma zbog izgradnje UPOV-a AK Korana ocjenjuje se kao slab zbog male površine gubitka i rasprostranjenosti panjače običnog graba u širem području zahvata. Za pristup gradilištu koristit će se postojeće ceste i putovi čime će se izbjeći dodatni gubitak šumskih površina. Zbog uklanjanja šumske vegetacije u obuhvatu zahvata, ne očekuje se pojačavanje erozivnih procesa jer se radi o terenu s blagim nagibima. Utjecaji na šume tijekom korištenja zahvata se ne očekuju. Trajni utjecaj zahvata na tla očekuje se na lokaciji budućeg UPOV-a jer se radi o nadzemnoj građevini koja će trajno zauzeti površinu na kojoj je sad rasprostranjeno šumsko tlo. UPOV AK Korana će se smjestiti unutar ograđene površine veličine oko 0,11 ha i na toj površini se može očekivati trajni gubitak tla. I ovaj utjecaj može se značajno smanjiti odvajanjem površinskog sloja prilikom iskopa kako bi se isti kasnije koristio za hortikulturno uređenje područja UPOV-a. U obuhvatu zahvata nema poljoprivrednih površina, a sam zahvat neće imati utjecaja na poljoprivredu. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj zahvata na tla. Na području obuhvata zahvata i u njegovoj neposrednoj blizini nema registriranih i evidentiranih kulturnih dobara pa se može zaključiti da zahvat na registrirana kulturna dobra neće imati utjecaja. Izgradnja UPOV-a uvjetovat će sječu panjače običnog graba u obuhvatu parcele UPOV-a. Utjecaj tijekom izvođenja UPOV-a bit će manje značajan. Lokacija UPOV-a nije vidljiva iz dijela kampa u kojem su postojeći smještajni kapaciteti, niti iz građevinskih područja naselja. Nakon izgradnje zahvata, uz uvažavanje uvjeta određenih Prostornim planom uređenja Općine Rakovica, vezanih uz izgradnju u području koje je predloženo za zaštitu prirode u kategoriji značajnog krajobraza, može se zaključiti da je zahvat utjecaja izgradnje UPOV-a AK Korana na krajobraz manje značajan i prihvatljiv. Zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove u samom autokampu, no utjecaj je zanemariv jer će se radovi izvoditi u vrijeme kad je autokamp zatvoren za korisnike. Interne prometnice će se nakon izgradnje vratiti u stanje slično prvobitnom. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se značajniji utjecaj zahvata na prometnice i prometne tokove. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke u području zahvata. U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). Ne očekuje se obavljanje radova noću. UPOV AK Korana može proizvoditi buku, no planiran je kao zatvoreni, dijelom podzemni objekt, pa buka neće imati utjecaja na okolno područje. Tijekom izvođenja građevinskih radova na gradilištu organizacija treba biti takva da se omogući gospodarenje otpadom sukladno propisima. Sakupljeni otpad predaje se na oporabu te ako to nije moguće na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno uvjetima članka 27., stavka 1., Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23). S obzirom na predviđeni III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda, na

uređaju će nastajati i mulj otpadnih voda iz biološkog procesa. Imajući u vidu prethodno predstavljene naputke iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine, na UPOV AK Korana se predviđa aerobna stabilizacija i dehidracija mulja. Dehidracijom se uklanja višak vode, čime se smanjuje volumen mulja, te omogućuje odvoz na lokaciju konačne obrade i zbrinjavanja mulja standardnim prijevoznim sredstvima (kamionima). Stabilizirani i dehidrirani mulj predavat će se pravnoj osobi ovlaštenoj za daljnje gospodarenje ovom kategorijom otpada ili će se odvoziti na daljnje gospodarenje (npr. solarno sušenje i/ili pripremu za energetsku oporabu mulja) na neki od većih uređaja koji su opremljeni odgovarajućom opremom za takve procese. Otpadne vode kampera prihvatit će se u zaseban bazen i predati na zbrinjavanje ovlaštenoj tvrtki koja posjeduje ovlaštenje za zbrinjavanje takvog tipa otpadnih voda. Planirani se zahvat uvažava i usklađuje s postojećom infrastrukturom. Zahvat će imati pozitivan utjecaj na gospodarstvo jer će omogućiti održivi razvoj autokampa Korana. Tijekom izgradnje zahvata, radovi se neće izvoditi noću, a tijekom korištenja koristit će se svjetiljke koje su ekološki prihvatljive i energetski učinkovite. Uz poštivanje propisa, može se zaključiti da je zahvat prihvatljiv za okoliš u smislu svjetlosnog onečišćenja od planirane rasvjete UPOV-a. Analiza utjecaja pročišćenih otpadnih voda na podzemne vode pokazala je da će zahvat imati manje značajan i prihvatljiv utjecaj na vode, te je sukladno tome zaključeno da će zahvat imati manje značajan i prihvatljiv utjecaj i na izvorište Klokot koje se nalazi na području susjedne Bosne i Hercegovine. U Finalnom izvještaju „Izrade Studije o uspostavljanju prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot-Bihać“ (Holinger AG i dr., 2020.) predložene su mjere za ublažavanje/uklanjanje onečišćivača na slivu izvorišta Klokot u kojem se između ostalog, predlaže i uspostavljanje redovnog i kontinuiranog monitoringa kvalitete površinskih i podzemnih voda na slivnom području izvorišta Klokot u obje države, a posebno na izvorištu Klokot radi kontrole performansi i osiguranja održivosti mjera. Izgradnjom novog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda autokampa Korana poboljšat će se kakvoća podzemnih voda jer će se ukinuti korištenje postojećih dvokomornih septičkih jama iz kojih se vode upojnim bunarima ispuštaju u podzemlje.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je ovaj Upravni odjel, temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 24. listopada 2024. godine zatražio mišljenja javnopravnih tijela za koje je ocijenjeno da trebaju sudjelovati u postupku, od kojih su mišljenja dostavili: Hrvatske šume (KLASA: KA/24-01/1405, URBROJ: 09-00-06/01-24-02 od 7. studenog 2024.) prema kojemu je utvrđeno da zahvat ne zahvaća šume i šumsko zemljište niti je planiran na udaljenosti manjoj od 50 m od šume i šumskog zemljišta kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Karlovac, Šumarija Rakovica; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb (KLASA: 352-03/24-02/1257, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2 od 15. studenog 2024.), prema kojemu se, s obzirom na značajke zahvata, prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu; Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu (KLASA: 351-02/24-01/0000467, URBROJ: 374-3110-1-24-2 od 14. studenog 2024.) prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša; Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije (KLASA: 302-01/24-01/13, URBROJ: 2133-05-02/04-24-8 od 25. studenog 2024.) prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, jer se prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br., 30/05, 15/06, 11/09, 07/13 i Glasnik Općine Rakovica br. 01/15, 07/17, 10/19 - pročišćeni tekst, 11/19, 09/20, 04/22, 06/22, 08/22) predviđeni prostorni obuhvat zahvata nalazi u turističkoj zoni (T2- turističko naselje) uz rijeku Koranu, a planirani zahvat će

pridonijeti daljnjoj zaštiti okoliša te gospodarskom razvoju općine; Općina Rakovica, Rakovica 7, 47245 Rakovica (KLASA: 351-03/24-01/07, URBROJ: 2133-16-1-24-2 od 29. studenog 2024.) dala je mišljenje da se za planirani zahvat ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša; Ministarstvo zdravstva dostavilo je mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/52, URBROJ: 534-03-3-2/10-24-02 od 20. prosinca 2024.) da na temelju podataka iznesenih u Elaboratu nije za očekivati moguć značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja buke te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-03/24-06/3, URBROJ: 2133-63-03/01-24-02 od 27. studenog 2024.), dostavila je mišljenje da se lokacija planiranog zahvata ne nalazi u zaštićenom području, niti ekološkoj mreži te da se može isključiti utjecaj zahvata na prisutne strogo zaštićene vrste uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i provedbom uvjeta zaštite prirode definiranih u postupku; Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu (KLASA: 612-08/24-10/0412, URBROJ: 532-05-02-09/3-24-03 od 20. prosinca 2024.) prema kojemu, sa stanovišta kulturne baštine, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zašite mora dostavilo je mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/361, URBROJ: 517-05-3-1-1-25-8 od 20. veljače 2025.) prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su nadopunjenim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da će osim mjera iz Elaborata, uvjete kojima mora udovoljiti navedeni zahvat u prostoru, utvrditi Hrvatske vode kroz daljnje postupke izdavanja vodopravnih akata.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na Internetskoj stranici Karlovačke županije, ovaj Upravni odjel u propisanom roku nije zaprimio niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, vezano na planirani zahvat, Elaborat ili postupak.

Analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata pokazala je da, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela, nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Uzevši u obzir sva zaprimljena mišljenja, ovaj je Upravni odjel ocijenio da je Elaboratom zaštite okoliša ispravno isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša krajobraza, vode, ukupnu biološku, geološku i krajobraznu raznolikost, kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, prema kojima je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavak 1. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti

KLASA: UP/I-351-03/24-06/4
URBROJ: 2133-07-01/03-25-20
Karlovac, 10. ožujka 2025.

rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona članka 27. stavka 4. Uredbe i članka 7. stavka 2. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo se Rješenje dostavlja nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavku 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Upravna pristojba prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) na zahtjev sukladno Tar.br. 1. u iznosu od 2,65 eura i pristojba za rješenje prema Tar.br. 2. u iznosu od 6,64 eura uplaćena je na račun Karlovačke županije.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 6,64 eura prema Tarifnom broju 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi. Stranka ima pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
Marijana Lemić, mag.ing.agr.

MARIJANA LEMIĆ
HR-54402296051

Elektronički potpisano: 11.03.2025T14:37:15 (UTC:2025-03-11T13:37:15Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: a2093731-adc0-4793-bc9f-b650e79563e0

KLASA: UP/I-351-03/24-06/4
URBROJ: 2133-07-01/03-25-20
Karlovac, 10. ožujka 2025.

DOSTAVITI:

1. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička jezera, *R – s povratnicom*
2. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

4. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu, Inspekcija zaštite okoliša; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47 000 Karlovac
5. Državni inspektorat; Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu; Inspekcija zaštite prirode; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47 000 Karlovac
6. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
7. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
8. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, , Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac